

PREKWALIFIKACJA PRZEDMIOTU MATERIALNEGO
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OTRZYMANE OD PRODUCENTÓW

PYTANIE 1)

W nawiązaniu do informacji dotyczącej daty ważności*, wskazanej w Wykazie Wyrobów Dopuszczonych do stosowania (WWD) w odniesieniu do kabli elektroenergetycznych średniego napięcia typu NA2XS(F)2Y o parametrach i konstrukcji zgodnej z wymaganiami normy PN-HD 620 S2 część 10C, mając na względzie postanowienie zawarte w Standardzie:

„Uwaga: Kable o żył powrotnej 16mm² wyprodukowane w oparciu o normę [18] lub [19] można zabudowywać do dnia 13 marca 2026 r.”,

gdzie:

[18] PN-HD 620 S2 cz. 10C

[19] PN-HD 620 S3 cz. 10R

Proszę o wskazanie jak długo i na jakich warunkach będzie możliwe dostarczanie i zabudowywanie kabli SN dla których została wskazana określona data ważności* Prekwalifikacji na dzień 13.03.2026.

Czy kable wyprodukowane przed wskazaną datą ważności* będzie można zabudowywać także w inwestycjach, np. realizowanych także po wskazanym terminie daty ważności*.

Czy też należy założyć drugą skrajność, tj. że nie będzie dopuszczalne zabudowywanie kabli w ramach projektów/inwestycji kończonych po terminie data ważności*.

Odpowiedź 1)

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w punkcie 3.4 dokumentu, pn. „Wykaz wyrobów dopuszczonych do stosowania (WWD). Kable elektroenergetyczne średniego napięcia - obowiązuje od 01.01.2026”, który jest dostępny na stronie <https://www.operator.enea.pl/o-spolce/prekwalifikacja-i-certyfikacja>.

Jeżeli kabel, o którym mowa został wskazany w dokumentacji projektowej i wszystkie warunki, o których mowa w pkt. 3.4. ww. dokumentu będą spełnione, co Wykonawca będzie w stanie potwierdzić/udowodnić, wówczas kabel średniego napięcia może być zabudowany po dacie ważności zgodnie z informacją podaną w pkt. 10 obowiązującego Standardu ENEA Operator sp. z o.o., pn. „Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia” (wersja 12.2023).