

ENEA Operator sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań



Dokument wyjaśniający
do projektu Karty aktualizacji nr 44/2026
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej

Dokument odnosi się do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3., która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. wraz późniejszymi zmianami.

1. Przedmiot i przyczyna zmian IRiESD

Przedstawione w projekcie Karty aktualizacji nr 44/2026 zmiany postanowień Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – wersja 2.3. („IRiESD”), która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) decyzją nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, obejmują w szczególności:

- 1) zmianę okresu obowiązywania Interwencyjnej Dostawy Mocy Czynnej („IDC”), Interwencyjnej Regulacji Mocy Biernej na polecenie Enea Operator sp. z o.o. („IRB”) oraz optymalizacji pracy sieci z wykorzystywaniem magazynowania energii, tak aby te mechanizmy obowiązywały na czas nieoznaczony (obecnie ww. mechanizmy i usługi obowiązują do 31 grudnia 2027 r.);
- 2) w zakresie IRB – zmianę zasad określania zakresu poboru mocy biernej z sieci dystrybucyjnej Enea Operator sp. z o.o. lub wprowadzania mocy biernej do tej sieci poprzez odniesienie się do wielkości wynikających z TCM lub do współczynnika mocy określonego w umowie dystrybucyjnej (do większej z ww. wielkości);
- 3) w zakresie IRB oraz optymalizacji pracy sieci z wykorzystywaniem magazynowania energii – wprowadzenie zapisów wyłączających lub ograniczających redysponowanie nierynkowe zasobów, które świadczą ww. usługi na rzecz Enea Operator sp. z o.o.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera Karta aktualizacji nr 44/2026 IRiESD.

2. Planowana data wejścia w życie aktualizacji IRiESD

7 (siedem) dni od dnia następującego po dniu opublikowania w Biuletynie URE decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Kartę aktualizacji nr 44/2026 IRiESD.